

R60-AL步进驱动器 用户手册

深圳锐特机电技术有限公司
Shenzhen Rtelligent Technology Co.,Ltd

地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区兴裕路锐特科技园A栋5楼

总机：0755-29503086

销售专线：400-6822-996

邮箱：sales@szruietech.com

官网：www.rtelligent.com



扫码关注官方微信公众号

手册版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容

目录

手册版本变更记录	- 2 -
1 产品概述	- 5 -
1.1 特性	- 5 -
2 应用环境及安装	- 6 -
2.1 应用环境要求	- 6 -
2.2 驱动器安装尺寸	- 7 -
2.3 驱动器端口和接线	- 8 -
2.3.1 电源及电机端口功能说明	- 8 -
2.3.2 电源输入	- 9 -
2.3.3 控制信号连线	- 10 -
2.3.4 PUL、DIR(IN1, IN2)端口:	- 10 -
2.3.5 ENA (IN3) 端口:	- 11 -
2.3.6 ALM (OUT1) 端口:	- 11 -
2.3.7 USB 端口	- 12 -
3 拨码及运行参数设置	- 13 -
3.1.1 电流设置	- 13 -
3.1.2 待机电流	- 14 -
3.1.3 每转脉冲设置	- 15 -
4 驱动器工作状态 LED 指示	- 16 -
5 缺相报警	- 17 -
6 内部运动控制功能	- 18 -
6.1 通讯控制模式	- 18 -
6.1.1 点位控制模式	- 18 -
6.1.2 点动控制模式	- 19 -
6.2 IO 控制: 启停+方向	- 20 -
6.3 IO 控制: 正传+反转	- 21 -
6.4 IO 控制: 多段速度表	- 22 -
6.5 IO 控制: 多段位置表	- 23 -
6.6 IO 控制: 位置点动	- 23 -
7 常见问题及对策	- 24 -

1 产品概述

R60-AL 是一款高性能数字式步进电机驱动器，集成了智能运动控制器功能，内置 T 形加减速指令。通过 USB 端口，可以方便的对驱动器进行配置，扩展驱动器的应用。

1.1 特性


1. 可编程型小尺寸步进电机驱动器
2. 工作电压直流：24 ~ 48V
3. 通讯方式：USB to COM
4. 最大相电流输出：5.6A/相（正弦峰值）
5. 低速振动谐波算法，极大优化电机低速振动特定
6. 缺相报警功能
7. 数字 IO 端口：
3 路光电隔离的数字信号输入，高电平可直接接收 24V 直流电平；2MHz 数字信号滤波器（默认 220KHz）
1 路光电隔离的数字信号输出，最大耐受电压 30V，最大灌入或拉出电流 50mA。
8. 8 档可用户自定义电流
9. 16 档可用户自定义细分，支持 200~65535 范围内的任意分辨率
10. IO 控制模式，支持 16 档速度自定义
11. 输入端口、输出端口可编程

2 应用环境及安装


2.1 应用环境要求

项目	R60-AL
安装环境	避免粉尘、油污、腐蚀性环境
振动	0.5G (4.9m/s ²) Max
使用温度/湿度	0 °C ~ 45 °C / 90%RH 以下 (无凝露)
储运温度	-10 °C ~ 70 °C
冷却方式	自然冷却/远离发热源
防水等级	IP54

2.2 驱动器安装尺寸



正面安装



侧面安装

2.3 驱动器端口和接线

2.3.1 电源及电机端口功能说明

功能	标号	定义	备注
电机	B-	两相步进电机 B 相绕组	对调任意一组绕组，将使电机运行方向改变
	B+		
	A-	两相步进电机 A 相绕组	
	A+		
电源	V+	电源正极	请勿接反电源
	V-	电源负极	

2.3.2 电源输入

驱动器工作电源为直流电源，输入电压范围在 18V~50V 之间。

电源选择参照：

电压：

步进电机具有随着电机转速升高而力矩下降的特性，而输入电源电压的高低会影响电机高速力矩下降的幅度。适当提高输入电源的电压可以增大电机在高速运行时的输出转矩。

步进伺服具有比普通步进更高的转速和力矩输出，因此，如果期望获得较好的高速性能，则需要提高驱动器的供电电压。

电流：

驱动器工作的过程是将输入的高电压低电流的电源转换成电机绕组两端的低电压高电流。实际使用时，根据电机的型号、负载转矩等因素选用合适的电源。

再生电压的影响：

步进电机在工作时，同样保留发电机的特性。在减速时，负载积累的动能会转化为电能叠加到驱动器电路和输入电源上。使用时应注意加减速时间的设置，以防止驱动器或电源的保护。



在驱动器断电时，拉动负载使电机运动时会看到驱动器 LED 指示灯亮，也是受此影响。

2.3.3 控制信号连线

功能	标识	说明
脉冲/IN1	PUL+	默认接收 24V 信号，5V 信号请使用-5V 型号
	PUL-	
方向/IN2	DIR+	
	DIR-	
使能/IN3	ENA+	
	ENA-	
报警/OUT1	ALM+	光耦隔离，集电极开路输出
	ALM-	

2.3.4 PUL、DIR(IN1, IN2)端口：

默认工作于外部脉冲指令模式时，R60-AL 可以接收两种脉冲指令信号：PUL+DIR，CW+CCW。

脉冲&方向 (PUL + DIR)	
双脉冲 (CW +CCW)	



外部脉冲的指令形式通过调试软件设置：

2.3.5 ENA (IN3) 端口:

默认 ENA 端口为驱动器脱机(使能)功能:

内部光耦关闭时, 驱动器输出电流给电机; 内部光耦导通时, 驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态, 此时步进脉冲不被响应。

当电机处于报错状态时, 使能自动断开。使能信号的电平逻辑可以设置为相反。

同时此端口可以和 IN1、IN2 一样复用为其他功能。

2.3.6 ALM (OUT1) 端口:

驱动器包含一个光电隔离的输出端口 ALM, 默认时 ALM 端口为报警输出, 当驱动器处于报错状态和正常工作状态时, ALM 分别输出不同的光耦电平。




同时还可以复用为其他功能, 如下图:

2.3.7 USB 端口

该 USB 为 micro usb 连接口用于连接调试软件，需要安装 U SB 驱动。



3 拨码及运行参数设置



3.1.1 电流设置

峰值电流	均值电流	SW1	SW2	SW3	备注
1.4A	1.0A	on	on	on	可定制其它电流值
2.1A	1.5A	off	on	on	
2.7A	1.9A	on	off	on	
3.2A	2.3A	off	off	on	
3.8A	2.7A	on	on	off	
4.3A	3.1A	off	on	off	
4.9A	3.5A	on	off	off	
5.6A	4.0A	off	off	off	

3.1.2 待机电流

SW4 用于设置驱动器待机时的电流百分比，

SW4 = ON，驱动器只要处于使能状态，电流都保持为设定电流

SW4 = OFF，驱动器停止接收脉冲一定时间后，进入待机状态，电流降为设定电流的一定百分比。

默认设置为：停止接收脉冲 1 秒钟以后，电机绕组电流将为 50%。

3.1.3 每转脉冲设置

步数/转	SW5	SW6	SW7	SW8	备注
200	on	on	on	on	
400	off	on	on	on	
800	on	off	on	on	
1600	off	off	on	on	
3200	on	on	off	on	
6400	off	on	off	on	
12800	on	off	off	on	
25600	off	off	off	on	可定制其它
1000	on	on	on	off	细分数
2000	off	on	on	off	
4000	on	off	on	off	
5000	off	off	on	off	
8000	on	on	off	off	
10000	off	on	off	off	
20000	on	off	off	off	
25000	off	off	off	off	

4 驱动器工作状态 LED 指示

LED 状态		驱动器状态
	绿灯长亮	驱动器未使能
	绿灯闪烁	驱动器工作正常
	1 绿、1 红	驱动器过流
	1 绿、2 红	驱动器输入电源过压
	1 绿、3 红	驱动器内部电压出错
	1 绿、7 红	电机缺相

5 缺相报警

驱动器具有电机缺相报警功能，可以检测电机静止、运动过程中出现的缺相状态。步进电机在运行过程中，由于机械的原因，可能导致电机绕组线松动、断开，此时驱动器将输出报警信号，防止设备做出错误动作。

由于此功能依赖于电机绕组的电流检测，因此，当电机电流过小（小于 300mA）时，此功能存在误报现象，此时用户可以关闭此功能，在调试软件的参数管理与设置界面中，将 188 号参数：缺相检测使能，设置为 0 即可。

6 内部运动控制功能

工作于内部脉冲指令模式时，PUL，DIR 端口用作 IO 输入信号，IO 的功能需要通过调试软件 RStepper Configurator 设置。如下图：



6.1 通讯控制模式

在该模式下，用户可以通过通讯给定运行指令的方式使电动机运行指定的脉冲行程或者点动运行。具体说明如下。

6.1.1 点位控制模式

R60-AL 具有通讯控制电机运行指定脉冲行程的功能。具体需要设置的模式及参数如下(寄存器地址如未特别标注或说明均为十进制数)：

设置寄存器地址 20(内部脉冲模式时预设应用程序选择)的值为 0(通讯控制， 响应寄存器地址 18 的指令)；根据应用需要及实际的接线端子， 设定数字输入输出端口的功能；设置运动参数：

70 R/S² 点位运动的加速度

71 R/S² 点位运动的减速度

72 RPM 点位运动的速度

73 指令脉冲 点位运动的指令脉冲个数低 16 位寄存器

74 指令脉冲 点位运动的指令脉冲个数高 16 位寄存器

78 R/S² 急停减速度

84 - 设置位置运行模式：

0：增量式

1: 绝对式

通讯给定运行指令：通过向寄存器 18 写入值 1(定长正转)、2(定长反转)来启动点位运动。

运行过程中，如果需要停机，可通过向寄存器 18 写入值 6(减速停止，减速度为寄存器 71 设定值)、值 5(急停停止，减速度为寄存器 78 设定值)。

注意：

电机处于运行过程中，只响应停机命令(减速停机或急停)。如果需要通过指令更改电机运行方向，则需要发送停止命令待电机停止后，再发送另一方向启动信号。

电机运行过程中更改加速度(寄存器 70)、减速度(寄存器 71)、速度(寄存器 72)，但驱动器并不会立即响应这些设定值，需要在电机停机后再一次启动后才会以设定值进行运行。需要特别指出的是，急停减速度(寄存器 78)，在当前运动急停停机得到响应，无需等到下一次运动的急停停机。

6.1.2 点动控制模式

R60-AL 具有通过通讯控制电机的点动运行的功能。具体需要设置的模式及参数如下(寄存器地址如未特别标注或说明均为十进制数)：

设置寄存器地址 20(内部脉冲模式时预设应用程序选择)的值为 0(通讯控制，响应寄存器地址 18 的指令)；根据应用需要及实际的接线端子，设定数字输入输出端口的功能；设置运动参数：

75 R/S² 点动运动的加速度

76 R/S² 点动运动的减速度

77 RPM 点动运动的速度

78 R/S² 急停减速度

通讯给定运行指令：通过向寄存器 18 写入值 3(连续正转)、4(连续反转)来启动点位运动运行过程中，如果需要停机，可通过向寄存器 18 写入值 6(减速停止，减速度为寄存器 76 设定值)、值 5(急停停止，减速度为寄存器 78 设定值)。

注意：

电机处于运行过程中，只响应停机命令(减速停机或急停)。如果需要通过指令更改电机运行方向，则需要发送停止命令待电机停止后，再发送另一方向启动信号。

电机运行过程中更改加速度(寄存器 75)、减速度(寄存器 76)，但驱动器并不会立即响应这些设定值，需要在电机停机后再一次启动后才会以设定值进行运行。需要特别指出的是，急停减速度(寄存器 78)，在当前运动急停停机得到响应，无需等到下一次运动的急停停机。

电机运行过程中可以更改速度(寄存器 77)，并且驱动器会立即响应，即电机立即以设定的速度值运行，而不需要停机后再次启动才响应。

6.2 IO 控制：启停+方向

通过该模式，使用两个 IN 端口来控制电动机的运行。其中一个 IN 端子用于控制电动机的启动/停止，一个 IN 端子用于控制电动机的运行方向。具体设置如下：

- (1) 指令工作模式：0-内部脉冲
- (2) 内部脉冲应用模式：2-IO 速度控制：启停+方向
- (3) 输入口功能设置：



- (4) 电机转速由拨码 SW5~SW8 设置，也可以在软件中自定义速度，设置如下：

ODDBUS地址	参数名称	参数值
106	多段速度控制1	20
107	多段速度控制2	30
108	多段速度控制3	50
109	多段速度控制4	60
110	多段速度控制5	80
111	多段速度控制6	100
112	多段速度控制7	150
113	多段速度控制8	200
114	多段速度控制9	250
115	多段速度控制10	300
116	多段速度控制11	400
117	多段速度控制12	500
118	多段速度控制13	600
119	多段速度控制14	700
120	多段速度控制15	800

6.3 IO 控制：正传+反转

通过该模式，使用两个 IN 端口来控制电动机的运行。其中一个 IN 端子用于控制电动机的正传，一个 IN 端子用于控制电动机的反转。具体设置如下：

- (1) 指令工作模式：0-内部脉冲
- (2) 内部脉冲应用模式：3-IO 速度控制：正传+反转
- (3) 输入口功能设置：



- (4) 电机转速由拨码 SW5~SW8 设置，也可以在软件中自定义速度，设置如下：

ODBUS地址	参数名称	参数值
106	多段速度控制1	20
107	多段速度控制2	30
108	多段速度控制3	50
109	多段速度控制4	60
110	多段速度控制5	80
111	多段速度控制6	100
112	多段速度控制7	150
113	多段速度控制8	200
114	多段速度控制9	250
115	多段速度控制10	300
116	多段速度控制11	400
117	多段速度控制12	500
118	多段速度控制13	600
119	多段速度控制14	700
120	多段速度控制15	800

6.4 IO 控制：多段速度表

通过该模式，可以用三个 IN 端口来控制电动机的运行 8 段速度表。启动信号是通过三个输入口二进制排列组合，具体设置如下：

- (1) 指令工作模式：0-内部脉冲
- (2) 内部脉冲应用模式：4-速度表
- (3) 输入口功能设置：



- (4) 速度表的设置：

ODBUS地址	参数名称	参数值
106	多段速度控制1	20
107	多段速度控制2	30
108	多段速度控制3	50
109	多段速度控制4	60
110	多段速度控制5	80
111	多段速度控制6	100
112	多段速度控制7	150
113	多段速度控制8	200
114	多段速度控制9	250
115	多段速度控制10	300
116	多段速度控制11	400
117	多段速度控制12	500
118	多段速度控制13	600
119	多段速度控制14	700
120	多段速度控制15	800

6.5 IO 控制：多段位置表

设置方式与 6.4 一致，只需要把内部脉冲应用模式改成 5-位置表即可

6.6 IO 控制：位置点动

通过该模式，使用两个 IN 端口来控制电动机的运行一个定长。其中一个 IN 端子用于控制电动机的正传，一个 IN 端子用于控制电动机的反转。具体设置如下：

- (1) 指令工作模式：0-内部脉冲
- (2) 内部脉冲应用模式：6-位置点动
- (3) 输入口功能设置：

I/O IN _x = 输入		OUT _x = 输出	
	极性	寄存器值	极性
IN1[60]	点动正转/启停	0	故障报警
IN2[61]	点动反转/方向	0	
IN3[62]	电机脱机	0	

- (4) 速度和行程设置：

点位运动测试		
加速度[70]	速度[72]	位置[73, 74]
200	600	2000

7 常见问题及对策

现象	可能情况	解决措施
电机不转	电源灯不亮	检查供电电路, 正常供电
	电机锁轴但不转	脉冲信号弱, 信号电流加大至 7-16mA
	速度太小	选对细分
	驱动器已保护	排除报警, 重新上电
	使能信号问题	将使能信号拉高或不接
	指令脉冲有误	检查上位机是否有脉冲输出
电机转向错误	电机转向相反	调整电机接线, 或者软件更改方向
	电机线有断路	检查连线是否接触不良
	电机只有一个方向	脉冲模式错误或者 DIR 端口损坏
报警指示灯亮	电机线接错	检查电机接线
	电压过高或过低	检查电源
位置或速度错误	信号受干扰	排除干扰、可靠接地
	指令输入有误	检查上位机指令, 确保正确输出
	每转脉冲设置错误	检查拨码开关状态并接对
驱动器端子烧坏	端子间短路	检查电源极性或外部短路情况
	端子间内阻太大	检查线与线连接处是否加过量焊锡形成锡团

服务与支持

深圳锐特机电技术有限公司

Shenzhen Rtelligent Technology Co.,Ltd

www.rtelligent.com

地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区兴裕路
锐特科技园A栋5楼

总机：0755-29503086

销售专线：400-6822-996

邮箱：sales@szruitech.com



官方微信公众号

成为全球运动控制领域的核心供应商

Leading the Way with Intelligent Motion Control